

Obliczanie strat ciśnienia w instalacji gazowej do najbardziej niekorzystnego punktu odbioru

Instalacja gazowa w budynku Domu Ludowego w Sowinie gm. Kołaczyce

Działka	Rodzaj obciążenia	Wsp. jedn.	Q m ³ /h	L m	Dn mm	Opory miejscowe					Z m	L+Z m	Jedn. str. ciśn. R mm SW/m	(L+Z)R mm SW
						Kurek	Zwężka	Kolano	Tr. Przelot	Tr. odnoga				
0-1	KG4 ,KCO2f	1	3,3	14,4	25	0,15	0	4,90	0	0	5,05	19,45	0,189	3,676
1-2	KCO2f	1	2,1	2,8	20	0,15	0,30	1,00	0	0,90	2,35	5,15	0,270	1,391
												Razem strata:	5,067	